



नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग

(अनुमतिपत्र महाशाखा)



पत्र संख्या :- (अनुमतिपत्र) ०८१/८२

चलानी नं.: २१२२

४५३४११९
४५११५३७
फोन नं.: ४५१९५०१
४५३९३६२
फ्याक्स: ४५३९९०३
पोष्ट बक्स नं.: २५००७
सानो गौचरण, काठमाडौं, नेपाल

मिति: २०८२/०२/१४


विषय: माथिल्लो राहुघाट तथा राहुघाट मंगले जलविद्युत आयोजनाको २२० के.भी.
विद्युत प्रसारण लाईन आयोजनाको विद्युत प्रसारण अनुमतिपत्र सम्बन्धमा ।

श्री तुँदी पावर कम्पनी प्रा.लि.,

काठमाडौं ।

सम्पर्क फोन नं. ०१-४४३८३८८, ९८४१९५५८२९

प्रस्तुत विषयमा तँहावाट प्रवर्द्धित माथिल्लो राहुघाट तथा राहुघाट मंगले जलविद्युत आयोजनाको २२० के.भी. विद्युत प्रसारण लाईन आयोजनाको विद्युत प्रसारण अनुमतिपत्र (वि.प्र. १३२ पहिलो संसोधन)मा संलग्न Route Alignment र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डाडाँखेत - राहुघाट १३२ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन(वि.प्र.१३१) मा संलग्न Route Alignment अनुसार प्रसारण लाइन Crossing हुने नदेखिएकोमा ने.वि.प्रा.बाट प्राप्त पत्र अनुसार डाडाँखेत - राहुघाट १३२ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन(वि.प्र.१३१)को निर्माणाधीन टावर नं. AP 3 नजिकै १३२के.भी. मुनीबाट २२० के.भी.को लाइन Crossing हुने गरी निर्माण गरेको व्यहोरा उल्लेख भईआएकोले विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३८(२) तथा वातवरण संरक्षण ऐन, २०७६को दफा ३५(ख) बमोजिमको दण्ड सजाय हुन नपर्ने कुनै आधार वा कारण भए ७(सात) दिन भित्र राय/प्रतिक्रिया पेश गर्नुहुन विभागको मिति २०८२/०२/१२ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।


.....
(कर्सन महर्जन)
इन्जिनियर